

**MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT**

a 79/1997. (XII.31.) IKIM rendelet, valamint az MSZ EN ISO17050-1
szabvány alapján

/a CENELEC 3. sz. Memorandum figyelembevételével/

DECLARATION OF CONFORMITY

/in accordance with ISO/IEC 17050-1 and 2006/95/EC LVD Directive/

Száma / No.: 2001/02

Gyártó neve / Name of manufacturer: TRACON Electric Co. LTD
Származási ország / Country of origin: Kína / China
Kibocsátó neve / Issuer's name: TRACON Budapest Kft. / Ltd.
Kibocsátó címe / Issuer's address: H-2120 Dunakeszi, Pallag u. 23. (Hungary)

Vonatkozó termék / Object of the declaration:

Kódja / Code

NF-...

Megnevezés /

Áram-védőkapcsoló termékcsalád /

Description

Residual current breaker product family

A termékre vonatkozó szabványok és / vagy műszaki előírások:

Relevant standards and regulations of product:

Száma / Number	Dátuma / Date	Címe / Title
(MSZ) EN 61008-1	2009	Áram-védőkapcsolók, beépített túláramvédelem nélkül, háztartási és hasonló alkalmazásokra (RCCB-k). 1. rész: Általános szabályok (IEC 61008-1:1996 + A1:2002, módosítva) Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCB's). General rules
(MSZ) EN 61008-2-1	2002	Áram-védőkapcsolók beépített túláramvédelem nélkül, háztartási és hasonló célokra (RCCB-védőkapcsolók). 2-1. rész: Az általános előírások alkalmazhatósága a hálózati feszültségtől funkcionálisan független RCCB-védőkapcsolókra (IEC 1008-2-1:1990) Specification for residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs). Applicability of the general rules to RCCBs functionally independent of line voltage

A fent nevezett termék megfelelőségét igazoló iratok / The object of the declaration described above is in conformity with the requirements of the following documents:

Száma / No.	Címe / Title
M1 2892493 01	MEEI típusvizsgálati tanúsítvány / type test certificate
CCA/HU0212/A1	CCA-CENELEC vizsgálati tanúsítvány / test certificate

Kiegészítő információk / Additional information:

Ez a dokumentum a 2011. július 29-én kiadott nyilatkozat helyébe lép. / This document is replacing the declaration issued 29th of July 2011.

A dokumentum visszavonásig érvényes. /

The document is valid until withdrawal.

TRACON BUDAPEST KFT.

2120. Dunakeszi 1. Pf. 165.

BBRT: 10102086 - 15526702 - 00000004

Adószám: 10406218-2-13

Cégj.sz.: 13-09-061744

Tel: 27/540-000

A kibocsátó nevében / Signed for and on behalf of:

Dunakeszi, 2012. november 12.

Dr. Vítvera László / Dr. László Vítvera
Műszaki igazgató / Technical Director

MELLÉKLET / ANNEX

a 2012. november 12. keltű, 2001/02 számú

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT-hoz for DECLARATION OF CONFORMITY

dated at 12th of November 2012; No. 2001/02

A Megfelelőségi Nyilatkozat az alábbi kiviteli változatú termékekre érvényes:

The Declaration of Conformity is valid for the following type codes:

Termékkód / Product code	Műszaki adat / Technical data	Kivitel / Type
NF2P25-30	230 VAC, 6 kA, "AC"	25 A, 30 mA
NF2P25-100	230 VAC, 6 kA, "AC"	25 A, 100 mA
NF2P25-300	230 VAC, 6 kA, "AC"	25 A, 300 mA
NF2P25-500	230 VAC, 6 kA, "AC"	25 A, 500 mA
NF2P40-30	230 VAC, 6 kA, "AC"	40 A, 30 mA
NF2P40-100	230 VAC, 6 kA, "AC"	40 A, 100 mA
NF2P40-300	230 VAC, 6 kA, "AC"	40 A, 300 mA
NF2P40-500	230 VAC, 6 kA, "AC"	40 A, 500 mA
NF2P63-30	230 VAC, 6 kA, "AC"	63A, 30 mA
NF2P63-100	230 VAC, 6 kA, "AC"	63 A, 100 mA
NF2P63-300	230 VAC, 6 kA, "AC"	63 A, 300 mA
NF2P63-500	230 VAC, 6 kA, "AC"	63 A, 500 mA
NF4P25-30	400 VAC, 6 kA, "AC"	25 A, 30 mA
NF4P25-100	400 VAC, 6 kA, "AC"	25 A, 100 mA
NF4P25-300	400 VAC, 6 kA, "AC"	25 A, 300 mA
NF4P25-500	400 VAC, 6 kA, "AC"	25 A, 500 mA
NF4P40-30	400 VAC, 6 kA, "AC"	40 A, 30 mA
NF4P40-100	400 VAC, 6 kA, "AC"	40 A, 100 mA
NF4P40-300	400 VAC, 6 kA, "AC"	40 A, 300 mA
NF4P40-500	400 VAC, 6 kA, "AC"	40 A, 500 mA
NF4P63-30	400 VAC, 6 kA, "AC"	63A, 30 mA
NF4P63-100	400 VAC, 6 kA, "AC"	63 A, 100 mA
NF4P63-300	400 VAC, 6 kA, "AC"	63 A, 300 mA
NF4P63-500	400 VAC, 6 kA, "AC"	63 A, 500 mA

Kmf. / Signed as above