

**EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT**

a 79/1997. (XII. 31.) IKIM számú és a 374/2012. (XII. 18.) Korm. számú rendeletek,
valamint az MSZ EN ISO/IEC 17050-1 jelzetű szabvány szerint, a CENELEC
3. számú Memorandum figyelembevételével

EU DECLARATION OF CONFORMITY

/in accordance with ISO/IEC 17050-1 Standard; and 2006/95/EU, as well as 2011/65/EU
Directive/

Száma / No.: 2006/21

Gyártó neve / Name of Manufacturer: TRACON Budapest Kft./TRACON Electric Co. LTD.

Gyártó címe / Manufacturer's address: H-2120 Dunakeszi, Pallag u. 23. (Hungary)

Származási ország / Country of origin: Kína / China

E megfelelőségi nyilatkozat a gyártó kizárólagos felelősségére kerül kibocsátásra./This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

A nyilatkozat tárgya / Object of the declaration:

Kódja / Code

SZ-CL...(ld. Melléklet/See Annex)

Megnevezés / Description

Szigetetlen hosszított szemes réz csősarú termékcsalád
Un-insulated Cu long ring-tube type cable lug product family
max. 1000 V; max. 240 mm²; IP 00

E nyilatkozat tárgya összhangban van a fent hivatkozott jogszabályok és szabványok előírásaival./ The object of the declaration described above is in conformity with the laws and Standard.

A termékre vonatkozó további szabványok és / vagy műszaki előírások:

Besides relevant standards and regulations of product:

Száma / Number	Dátuma / Date	Címe / Title
EN 62321	2009	Elektrotechnikai gyártmányok. Hat, szabályozás alá eső anyag (ólom, higany, kadmium, hat vegyértékű króm, polibrómozott bifénilek, polibrómozott difenil-éterek) szintjének meghatározása./ Electrotechnical products. Determination of levels of six regulated substances (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenils, polybrominated diphenyl-ethers).
(MSZ) EN 61238-1	2003	Sajtoló és mechanikus kötőelemek 36 kV-ig (Um=42 kV) terjedő névleges feszültségű erőáramú kábelekhöz. 1. rész: Vizsgálati módszerek és követelmények (IEC 61238-1:2003, módosítva)
MSZ-05-45.1601-1	1985	Compression and mechanical connectors for power cables for rated voltages up to 36 kV (Um = 42 kV). Test methods and requirements
MSZ-05-45.1601-21	1985	Erőáramú vezetékek villamos kötőelemei 1000 V-ig való alkalmazásra. Általános műszaki követelmények és vizsgálatok
		Electrical jointing elements for conductors of the power industry for use up to 1000 V. General technical requirements and tests
		Erőáramú vezetékek villamos kötőelemei 1000 V-ig való alkalmazásra. Rása- jtoló és mechanikus kötőelemek 36 kV-ig (Um=42 kV) terjedő névleges feszültségű erőáramú kábelekhöz. 1. rész: Vizsgálati módszerek és követelmények (IEC 61238-1:2003, módosítva)
		Compression-type connectors for copper or aluminium wire. Requirements, tests

A fent nevezett termék megfelelőségét igazoló iratok / The object of the declaration described above is in conformity with the requirements of the following documents:

Száma / No.	Címe / Title
V-13024	MEEI Vizsgálati Jegyzőkönyv / MEEI Test Report

Kiegészítő információk / Additional information:

TRACON BUDAPEST KFT.

Ez a dokumentum a 2012. november 12-én kiadott nyilatkozat helyébe lép, helyettesítve a 2012. november 12-én kiadott nyilatkozatot, replacing the declaration issued 12th of November 2012.

A dokumentum visszavonásig érvényes. /
The document is valid until withdrawal.

A kibocsátó nevében / Signed for and on behalf :

Dunakeszi, 2014. augusztus 01.

2120 Dunakeszi 1. Pf. 165.
Eszaki 10402000-13020000-00000000
Adószám: 10406218-2-13
Cégj.sz.: 13-09-061744
Tel.: 27/540-000

Dr. Vitvera László / Dr. László Vitvera
Műszaki igazgató / Technical Director

MELLÉKLET / ANNEX

a 2014.augusztus 01. keltű, 2006/21 számú

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT-hoz for EU DECLARATION OF CONFORMITY

dated at 01th of August 2014; No. 2006/21

Az EU Megfelelőségi Nyilatkozat az alábbi kiviteli változatú termékekre érvényes:

The EU Declaration of Conformity is valid for the following workmanship codes:

Termékkód / Product code	Műszaki adat / Technical data	Kivitel / Workmanship
SZ-CL16	10 / 25 mm ² ; M8	szigetetlen, hosszított / uninsulated, long
SZ-CL25	16 / 35 mm ² ; M8	szigetetlen, hosszított / uninsulated, long
SZ-CL35	25 / 50 mm ² ; M8	szigetetlen, hosszított / uninsulated, long
SZ-CL50	35 / 70 mm ² ; M10	szigetetlen, hosszított / uninsulated, long
SZ-CL70	50 / 95 mm ² ; M12	szigetetlen, hosszított / uninsulated, long
SZ-CL95	70 / 120 mm ² ; M12	szigetetlen, hosszított / uninsulated, long
SZ-CL120	70 / 150 mm ² ; M14	szigetetlen, hosszított / uninsulated, long
SZ-CL150	120 / 150 mm ² ; M14	szigetetlen, hosszított / uninsulated, long
SZ-CL185	120 / 185 mm ² ; M16	szigetetlen, hosszított / uninsulated, long
SZ-CL240	150 / 240 mm ² ; M16	szigetetlen, hosszított / uninsulated, long

Kmf. / Signed as above