

**EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT**

a 79/1997. (XII. 31.) IKIM számú és a 374/2012. (XII. 18.) Korm. számú rendeletek, valamint az MSZ EN ISO/IEC 17050-1 jelzetű szabvány szerint, a CENELEC 3. számú Memorandum figyelembevételével

EU DECLARATION OF CONFORMITY

/in accordance with ISO/IEC 17050-1 Standard; and 2006/95/EU, as well as 2011/65/EU Directive/

Száma / No.: 2010/22

Gyártó neve / Name of Manufacturer: TRACON Budapest Kft./TRACON Electric Co. LTD.

Gyártó címe / Manufacturer's address: H-2120 Dunakeszi, Pallag u. 23. (Hungary)

Származási ország / Country of origin: Kína / China

E megfelelőségi nyilatkozat a gyártó kizárólagos felelősségére kerül kibocsátásra./This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

A nyilatkozat tárgya / Object of the declaration:

Kódja / Code

TFIG- (Ld. Melléklet/See Annex)

Megnevezés / Description

Áram-védőkapcsoló termékcsalád visszakapcsoló automatikával /
Residual current circuit-breaker product family with automatic recloser

E nyilatkozat tárgya összhangban van a fent hivatkozott jogszabályok és szabványok előírásaival./ The object of the declaration described above is in conformity with the laws and Standard.

A termékre vonatkozó további szabványok és / vagy műszaki előírások:

Besides relevant standards and regulations of product:

Száma / Number	Dátuma / Date	Címe / Title
EN 62321	2009	Elektrotechnikai gyártmányok. Hat, szabályozás alá eső anyag (ólom, higany, kadmium, hat vegyértékű króm, polibrómozott bifenilek, polibrómozott difenil-éterek) szintjének meghatározása./ Electrotechnical products. Determination of levels of six regulated substances (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenils, polybrominated diphenyl-ethers).
(MSZ) EN 61008-1	2009	Áram-védőkapcsolók, beépített túláramvédelem nélkül, háztartási és hasonló alkalmazásokra (RCCB-k). 1. rész: Általános szabályok / Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCB's). Part 1: General rules
(MSZ) EN 61008-2-1	2002	Áram-védőkapcsolók beépített túláramvédelem nélkül, háztartási és hasonló célokra (RCCB-védőkapcsolók). 2-1. rész: Az általános előírások alkalmazhatósága a hálózati feszültségtől funkcionálisan független RCCB-védőkapcsolókra / Specification for residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs).Part 2-1: Applicability of the general rules to RCCBs functionally independent of line voltage

A fent nevezett termék megfelelőségét igazoló iratok / The object of the declaration described above is in conformity with the requirements of the following documents:

Száma / No.	Címe / Title
SH09070293-V1	SEMKO Típusvizsgálati tanúsítvány / Type test certificate
SE-58939	IECEE-CB Típusvizsgálati tanúsítvány / Type test certificate

Kiegészítő információk / Additional information:

Ez a dokumentum a 2012. november 12-én kiadott nyilatkozat helyébe lép. / This document is replacing the declaration issued 12th of November 2012.

A dokumentum visszavonásig érvényes. /

The document is valid until withdrawal.

TRACON BUDAPEST KFT.

2120. Dunakeszi 1. PÉ: 165.

BBRT: 10102086 - 15526702 - 00000004

Adószám: 10406218-2-13

Cégj.sz.: 13-09-061744

Tel: 27/540-000

A kibocsátó nevében / Signed for and on behalf :

Dunakeszi, 2014. október 04.

Dr. Vitvera László / Dr. László Vitvera
Műszaki igazgató / Technical Director

MELLÉKLET / ANNEX

a 2014. október 04. keltű, 2010/22 számú

**EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT-hoz
for EU DECLARATION OF CONFORMITY**dated at 04th.October 2014; No. 2010/22

Az EU Megfelelőségi Nyilatkozat az alábbi kiviteli változatú termékekre érvényes:
The EU Declaration of Conformity is valid for the following workmanship codes:

Termékkód / Product code	Műszaki adat / Technical data	Kivitel / workmanship
TFIG2-16030	230 VAC, 10 kA, "A+AC"	16 A, 30 mA; 2 P
TFIG2-16100	230 VAC, 10 kA, "A+AC"	16 A, 100 mA; 2 P
TFIG2-16300	230 VAC, 10 kA, "A+AC"	16 A, 300 mA; 2 P
TFIG2-25030	230 VAC, 10 kA, "A+AC"	25 A, 30 mA; 2 P
TFIG2-25100	230 VAC, 10 kA, "A+AC"	25 A, 100 mA; 2 P
TFIG2-25300	230 VAC, 10 kA, "A+AC"	25 A, 300 mA; 2 P
TFIG2-40030	230 VAC, 10 kA, "A+AC"	40 A, 30 mA; 2 P
TFIG2-40100	230 VAC, 10 kA, "A+AC"	40 A, 100 mA; 2 P
TFIG2-40300	230 VAC, 10 kA, "A+AC"	40 A, 300 mA; 2 P
TFIG2-63030	230 VAC, 10 kA, "A+AC"	63 A, 30 mA; 2 P
TFIG2-63100	230 VAC, 10 kA, "A+AC"	63 A, 100 mA; 2 P
TFIG2-63300	230 VAC, 10 kA, "A+AC"	63 A, 300 mA; 2 P
TFIG2-80030	230 VAC, 10 kA, "A+AC"	80 A, 30 mA; 2 P
TFIG2-80100	230 VAC, 10 kA, "A+AC"	80 A, 100 mA; 2 P
TFIG2-80300	230 VAC, 10 kA, "A+AC"	80 A, 300 mA; 2 P
TFIG4-16030	400 VAC, 10 kA, "A+AC"	16 A, 30 mA; 4 P
TFIG4-16100	400 VAC, 10 kA, "A+AC"	16 A, 100 mA; 4 P
TFIG4-16300	400 VAC, 10 kA, "A+AC"	16 A, 300 mA; 4 P
TFIG4-25030	400 VAC, 10 kA, "A+AC"	25 A, 30 mA; 4 P
TFIG4-25100	400 VAC, 10 kA, "A+AC"	25 A, 100 mA; 4 P
TFIG4-25300	400 VAC, 10 kA, "A+AC"	25 A, 300 mA; 4 P
TFIG4-40030	400 VAC, 10 kA, "A+AC"	40 A, 30 mA; 4 P
TFIG4-40100	400 VAC, 10 kA, "A+AC"	40 A, 100 mA; 4 P
TFIG4-40300	400 VAC, 10 kA, "A+AC"	40 A, 300 mA; 4 P
TFIG4-63030	400 VAC, 10 kA, "A+AC"	63 A, 30 mA; 4 P
TFIG4-63100	400 VAC, 10 kA, "A+AC"	63 A, 100 mA; 4 P
TFIG4-63300	400 VAC, 10 kA, "A+AC"	63 A, 300 mA; 4 P
TFIG4-80030	400 VAC, 10 kA, "A+AC"	80 A, 30 mA; 4 P
TFIG4-80100	400 VAC, 10 kA, "A+AC"	80 A, 100 mA; 4 P
TFIG4-80300	400 VAC, 10 kA, "A+AC"	80 A, 300 mA; 4 P

Kmf. / Signed as above