

**EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT**

a 79/1997. (XII. 31.) IKIM számú és a 374/2012. (XII. 18.) Korm. számú rendeletek,
valamint az MSZ EN ISO/IEC 17050-1 jelzetű szabvány szerint, a CENELEC
3. számú Memorandum figyelembevételével

EU DECLARATION OF CONFORMITY

/in accordance with ISO/IEC 17050-1 Standard; and 2006/95/EU, as well as 2011/65/EU
Directive/

Száma / No.: 2006/11

Gyártó neve / Name of Manufacturer: TRACON Budapest Kft./TRACON Electric Co. LTD.
Gyártó címe / Manufacturer's address: H-2120 Dunakeszi, Pallag u. 23. (Hungary)
Származási ország / Country of origin: Kína / China

E megfelelőségi nyilatkozat a gyártó kizárólagos felelősségére kerül kibocsátásra./This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

A nyilatkozat tárgya / Object of the declaration:

Kódja / Code TFKV- (Ld. Melléklet/See Annex)
Megnevezés / Description Védőrelé termékcsalád / Protection relay product family

E nyilatkozat tárgya összhangban van a fent hivatkozott jogszabályok és szabványok előírásaival./ The object of the declaration described above is in conformity with the laws and Standard.

A termékre vonatkozó további szabványok és / vagy műszaki előírások:

Besides relevant standards and regulations of product:

Száma / Number	Dátuma / Date	Címe / Title
EN 62321	2009	Elektrotechnikai gyártmányok. Hat. szabályozás alá eső anyag (ólom, higany, kadmium, hat vegyértékű króm, polibrómozott bifenilek, polibrómozott difenil-éterek) szintjének meghatározása. / Electrotechnical products. Determination of levels of six regulated substances (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenils, polybrominated diphenyl-ethers).
(MSZ) EN 61810-1	2009	Elektromechanikus elemi relék. 1. rész: Általános követelmények / Electromechanical elementary relays. Part 1: General requirements
(MSZ) EN 60255-6	1996	Erősáramú relék. 6. rész: MÉRŐRELÉK és védelmi készülékek / Electrical relays. Part 6: Measuring relays and protection equipment

Kiegészítő információk / Additional information:

Ez a dokumentum a 2011. július 29.-én kiadott nyilatkozat helyébe lép. / This document is replacing the declaration issued 29th of July 2011.

A dokumentum visszavonásig érvényes. /

The document is valid until withdrawal.

TRACON BUDAPEST KFT.

2120. Dunakeszi 1. Pf.: 165.

BBRT: 10102086 - 15526702 - 00000004

Adószám: 10406218-2-13

Cégl.sz.: 13-09-061744

Tel.: 27/540-000

A kibocsátó nevében / Signed for and on behalf :

Dunakeszi, 2014. december 31.

Dr. Vitvera László / Dr. László Vitvera
Műszaki igazgató / Technical Director

MELLÉKLET / ANNEX

a 2014. december 31. keltű, 2006/11 számú

**EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT-hoz
for EU DECLARATION OF CONFORMITY**dated at 31th.December 2014; No. 2006/11

Az EU Megfelelőségi Nyilatkozat az alábbi kiviteli változatú termékekre érvényes:
The EU Declaration of Conformity is valid for the following workmanship codes:

Termékkód / Product code	Műszaki adat / Technical data	Kivitel / workmanship
TFKV-02	3x400 VAC; 5 A, 230 VAC IP 20	Feszültségfigyelő relé 3 fázisra, nullavezető nélküli hálózatokban / Voltage protection relay for three phase neutral-less lines
TFKV-03	230 VAC; 5 A, 230 VAC, IP 20	Feszültségcsökkenés elleni védőrelé 1 fázisra / Under voltage protection relay for one phase lines
TFKV-04	3x230/400 VAC; 5 A, 230 VAC; IP 20	Feszültségfigyelő relé 3 fázisra, beállítható asszimetriával és túlmelegedés elleni védelemmel / Voltage relay for three phase with adjustable asymmetry and overheat protection for three phase with adjustable asymmetry n
TFKV-09	3x1x230 VAC; 3x230/400 VAC; 5 A 230 VAC; IP 20	Kompakt feszültségfigyelő relé beállítható időkéscleltetéssel / Compact voltage protection relay with delay adjustment
TFKV-10	3x1x230 VAC; 3x230/400 VAC; 10 A, 24 VAC/DC; IP 20	Kompakt feszültségfigyelő relé beállítható időkéscleltetéssel / Compact voltage protection relay with delay adjustment
TFKV-11	3x230/400 VAC; 5 A 230 VAC / 10 A 24 VAC/VDC; 100 V fix; ; IP 20	Feszültségcsökkenést és fesz linesültségnövekedést figyelő relé 3 fázisra / Adjustable over/under voltage protection relays for three phase
TFKV-12	3x230/400 VAC; 5 A 230 VAC / 10 A 24 VAC/VDC; 270÷370 V adj/490 V fix.; IP 20	Feszültségcsökkenést és fesz linesültségnövekedést figyelő relé 3 fázisra / Adjustable over/under voltage protection relays for three phase
TFKV-13	3x230/400 VAC; 5 A 230 VAC 10 A 24 VAC/DC / 300÷400/420÷495 V adj.; IP 20	Feszültségcsökkenést és fesz linesültségnövekedést figyelő relé 3 fázisra / Adjustable over/under voltage protection relays for three phase
TFKV-14	3x230/400 VAC; 5 A 230 VAC 10 A 24 VAC/DC / 300÷400/430÷480 V adj.; IP 20	Feszültségcsökkenést és fesz linesültségnövekedést figyelő relé 3 fázisra / Adjustable over/under voltage protection relays for three phase
TFKV-AKA05	230 VAC; 5 A 230 VAC; 0,5 – 5 A; IP 20	Beállítható túláramvédelmi relé / Adustable over-current protection relay
TFKV-AKD05	230 VAC; 5 A 230 VAC; 0,5 – 5 A; IP 20	Beállítható áramcsökkenés-elleni védelmi relé / Adustable under-current protection relay

Kmf. / Signed as above